



06785 Oranienbaum-Wörlitz, Prinzenstein

EINGANG

Dr.-Ing.W. Schwerdt
Büro für Stadtplanung
Humperdinckstr. 16
06844 Dessau- Roßlau

17. JAN. 2018
Handwritten signature and initials in green ink.

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Telefon, Name
034904/ 41613 Ringling-Seidel

Datum
12.01.18

3. Änderung Flächennutzungsplan Vockerode Beteiligungsverfahren gemäß §4 (1) BauGB zum Vorentwurf

Sehr geehrter Herr Krmela,

die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Vockerode haben wir zur Kenntnis genommen. Wir haben keine Einwände gegen die geplante Änderung.

Der betreffende Planungsbereich ist abwassertechnisch nicht erschlossen. Eine zentrale Erschließung ist auch nicht vorgesehen. Das auf dem Grundstück anfallende Abwasser ist durch den Grundstückseigentümer in einer dezentralen Abwasseranlage nach dem Stand der Technik (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) ordnungsgemäß und rechtskonform zu entsorgen. Die Art der Anlage ist rechtzeitig vor Ausführung mit uns abzustimmen und ein entsprechender Entwässerungsantrag einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Wasserzweckverband
Oranienbaum- Wörlitz- Vockerode

Kerstin Reichert
Verbandsgeschäftsführerin